

English

Important Note:

When installing this end cap on R-ETL-A pipe frost protection cable for in-pipe applications (using the in-pipe entry gland product), ensure that the washer and rubber grommet are installed onto the cable prior to installing the end cap.

Svenska

Viktig anmärkning:

När denna ändhylsa monteras på R-ETL-A-rörets frostskyddskabel för "in-pipe"-applikationer (med "in-pipe"-ingångsbussningen), var noga med att montera brickan och gummigenomföringen på kabeln innan ändhylsan monteras.

Dansk

Vigtig bemærkning:

Sørg for, at skiven og gummipakningen er monteret på kablet, inden endedækslet monteres på et R-ETL-A-frostbeskyttelseskabel til anvendelse i rør (idet der benyttes en pakdåse i indgangen til røret).

Norsk

Viktig merknad:

Når du monterer denne endekapselen på R-ETL-A frostsikringskabelen ved innvendig legging i rør (og bruk av rørets innføringsnippel), påse at pakningen og gummiringen er montert på kabelen før endekapselen settes på.

Suomi

Tärkeä huomautus:

Asentaessasi tämän loppupäätteen R-ETL-A-putken sisälle jäätyminenestokaapeliin (käyttäen putken sisälle menevää holkkia), huomaa, että aluslaatta ja kumitiiviste kiinnitetään kaapeliin ennen loppupäätteen asentamista.



WWW.THERMAL.PENTAIR.COM

All Pentair trademarks and logos are owned by Pentair or its global affiliates. Pentair reserves the right to change specifications without prior notice.

© 2013 Pentair.